

Code client BARIOZMYOSOTC44

Vénissieux le : 22/05/2014

26 MAI 2014

Références ND / CC / 05-14 / 002

MYOSOTIS K 50

50 CHEMIN DES FONDS

69110 STE FOY LES LYON

Etage Bât

**SIMONNEAU, BARRIER-BROTTEAUX, RE
50 Cours Franklin Roosevelt****69006 LYON**

Monsieur,

Lors de notre dernière visite de contrôle en chaufferie, nous avons constaté que le bac de traitement des condensats et le siphon en sortie des condenstas sont défectueux. Il est donc nécessaire de procéder à leur remplacement.

Pour cela, nous vous adressons le devis relatif à ces travaux.

Dans l'attente de vos instructions,

veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Nathalie DI CICCIO

REPLACEMENT BAC DE TRAITEMENT DES CONDENSATS**Descriptif de l'intervention**

Dépose du bac de neutralisation et du siphon défectueux.

Fourniture et pose d'un nouveau bac et siphon.

Raccordement de l'ensemble.

Contrôle.

Liste des pièces facturées

| Article | Qté | Libellé | Prix unitaire H.T. | Prix total H.T. | tva |
|----------|-----|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| PNRCHA_0 | 1 | Bac de neutralisation Réf. 7441823 | 253.00 | 253.00 | 10.0% |
| PNRCHA_0 | 1 | Siphon complet | 106.00 | 106.00 | 10.0% |

Main d'oeuvre facturée

| Qté | Libellé | Prix unitaire H.T. | Prix total H.T. | tva |
|-----|---------------|--------------------|-----------------|-------|
| 1 | Main d'oeuvre | 145.00 | 145.00 | 10.0% |

Code client BARIOZMYOSOTC44

Vénissieux le : 22/05/2014

Références **ND / CC / 05-14 / 002**

MYOSOTIS K 50

50 CHEMIN DES FONDS

69110 STE FOY LES LYON

Etage Bât

**SIMONNEAU, BARRIER-BROTTEAUX, RE
50 Cours Franklin Roosevelt****69006 LYON**

| | Tva 10% | | Tva 10% |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| <u>Total main d'oeuvre H.T.</u> | 145,00€ | <u>Total fournitures H.T.</u> | 359,00€ |
| | | <u>Montant total H.T.</u> | 504,00€ |
| | | <u>TVA</u> | 50,40€ |
| | | <u>Montant total T.T.C.</u> | 554,40€ |
| | | <u>Montant total devis T.T.C.</u> | 554,40€ |

Conditions de paiement : 30 % à la commande (Conditionne le démarrage des travaux) le solde à réception de facture.**Validité de l'offre : 3 mois**

Devis établi en double exemplaire actualisable et révisable.

Toute variation légale du taux de TVA qui interviendrait postérieurement au présent devis serait répercutée sur le prix des travaux concernés.

LE CLIENT**THERMO-FUEL**

Le :

Signature :

(Suivie de la mention manuscrite :
"Devis reçu avant l'exécution des travaux")**THERMO FUEL**

SAS au capital de 25000 €

SIRET : 959 501 149 00030

Parc République Carnot

10, allée des Erables - 69200 VENISSIEUX
Tél. 04 72 89 33 33 - Fax 04 72 89 33 34

6 MAI 2014

Références **ND / CC / 05-14 / 002**

MYOSOTIS K 50

50 CHEMIN DES FONDS

69110 STE FOY LES LYON

Etage Bât

**SIMONNEAU, BARRIER-BROTTEAUX, RE
50 Cours Franklin Roosevelt****69006 LYON**

Monsieur,

Lors de notre dernière visite de contrôle en chaufferie, nous avons constaté que le bac de traitement des condensats et le siphon en sortie des condensats sont défectueux. Il est donc nécessaire de procéder à leur remplacement.

Pour cela, nous vous adressons le devis relatif à ces travaux.

Dans l'attente de vos instructions,

veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Nathalie DI CICCIO

REPLACEMENT BAC DE TRAITEMENT DES CONDENSATS**Descriptif de l'intervention**

Dépose du bac de neutralisation et du siphon défectueux.

Fourniture et pose d'un nouveau bac et siphon.

Raccordement de l'ensemble.

Contrôle.

Liste des pièces facturées

| Article | Qté | Libellé | Prix unitaire H.T. | Prix total H.T. | tva |
|----------|-----|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| PNRCHA_0 | 1 | Bac de neutralisation Réf. 7441823 | 253.00 | 253.00 | 10.0% |
| PNRCHA_0 | 1 | Siphon complet | 106.00 | 106.00 | 10.0% |

Main d'oeuvre facturée

| Qté | Libellé | Prix unitaire H.T. | Prix total H.T. | tva |
|-----|---------------|--------------------|-----------------|-------|
| 1 | Main d'oeuvre | 145.00 | 145.00 | 10.0% |

Code client BARIOZMYOSOTC44

Vénissieux le : 22/05/2014

Références **ND / CC / 05-14 / 002**

MYOSOTIS K 50

50 CHEMIN DES FONDS

69110 STE FOY LES LYON

Etage Bât

**SIMONNEAU, BARRIER-BROTTEAUX, RE
50 Cours Franklin Roosevelt****69006 LYON**

| | Tva 10% | | Tva 10% |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------|
| Total main d'oeuvre H.T. | 145,00€ | Total fournitures H.T. | 359,00€ |
| | | Montant total H.T. | 504,00€ |
| | | TVA | 50,40€ |
| | | Montant total T.T.C. | 554,40€ |
| | | Montant total devis T.T.C. | 554,40€ |

Conditions de paiement : 30 % à la commande (Conditionne le démarrage des travaux) le solde à réception de facture.**Validité de l'offre :** 3 mois

Devis établi en double exemplaire actualisable et révisable.

Toute variation légale du taux de TVA qui interviendrait postérieurement au présent devis serait répercutée sur le prix des travaux concernés.

LE CLIENT**THERMO-FUEL**

Le :

Signature :

(Suivie de la mention manuscrite :
"Devis reçu avant l'exécution des travaux")**THERMO FUEL**

SAS au capital de 25000 €

SIRET : 959 501 149 00030

Parc République Carnot

10, allée des Erables - 69200 VENISSIEUX
Tél. 04 72 89 33 33 - Fax 04 72 89 33 34